



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском  
округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах**

Красные Зори ул., д.10-а, г. Выкса, 603950  
тел/факс (8 83177)3-53-67. E-mail: fy170@mts-nn.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 17-1650

" 10 " июня 2013 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Догадина, д.2

(место выдачи предписания)

Мной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах

(должность лица, оставившего предписание)

Балинской Еленой Борисовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении проверки в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения Средней общеобразовательной школы №1

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Удельная площадь в классах 3а, 7б, 8а, 9а, 10б, 3в, 6а, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в не доведена до нормируемых показателей – не менее 2,5 кв.м. на 1 ученика. п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Превышена норма наполняемости в классе 5в – 28 учеников, при норме наполняемости не более 25 человек. п.8.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. В кабинете № 302, № 202 (физика) не проведен ремонт полов. п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Туалеты для учащихся частично оборудованы кабинками с дверями без запоров. п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю:** Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе №1 (МОУ СОШ №1) по адресу: Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул. Гоголя, д.27 ИНН 5251005451 ОГРН 1025202102100 от 05.12.2002г.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Довести удельную площадь в классах 3а, 7б, 8а, 9а, 10б, 3в, 6а, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в до нормируемых показателей – не менее 2,5 кв.м. на 1 ученика. п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения: 15 апреля 2014г.
2. Превышена норма наполняемости в классе 5в – 28 учеников, при норме наполняемости не более 25 человек. п.8.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения: 15 апреля 2014г.
3. В кабинете № 302, № 202 (физика) не проведен ремонт полов. п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения: 15 апреля 2014г.
4. Туалеты для учащихся не полностью оборудованы кабинками с дверями без запоров. п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения: 15 апреля 2014г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 15 апреля 2014г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: списки учащихся по классам (перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 (МБОУ СОШ №1). (должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями п.7.25 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями п.7.25 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области  
в городском округе город Выкса,  
Вознесенском, Кулебакском,  
Навашинском районах

  
(подпись)

Е. Б. Балинская  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «06» июня 2013г.

  
(подпись)

Г.М.Бисерова  
(инициалы и фамилия)

