



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНДГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНДГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности по Кулебакскому району
607010, г. Кулебаки, ул. Воровского, 60 тел. 5-49-58, факс 5-21-89 (код - 83176), «Телефон доверия»: (83176) 5-21-89

Предписание № 226/11/154
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«13» декабря 2013 г.

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №1; Директору МБОУ средняя общеобразовательная школа №1 Бисеровой Галине Михайловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кулебакского района по пожарному надзору майора внутренней службы Бушуева Д.Л. № 226 от «25» ноября 2013 года, ст. 6, ч.4 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «02» декабря 2013 г. по «13» декабря 2013 г., проведена внеплановая проверка инспектором ОНД по Кулебакскому району - государственным инспектором Кулебакского района Нижегородской области по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Широковым Алексеем Валерьевичем, в отношении юридического лица: Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 по адресу: Нижегородская область, Кулебакский район, г. Кулебаки, ул. Гоголя д.27

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ СОШ №1 Бисеровой Галиной Михайловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить пожарную автоматику с передачей сигнала о пожаре на пульт связи части «01» по радиокommunikационной связи, ближайшего подразделения государственной противопожарной службы в районе выезда.	Статья 4.151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года; статья 46 ФЗ №184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании»; Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.12.	01.06.2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНД по Кулебакскому району Широков А.В.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» декабря 2013 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МБОУ СОШ №1 Бисерова Г.М

(должность, фамилия и инициалы)

«13» декабря 2013 г.



№ п/п	Ф.И.О. должностного лица	Должность	Подпись	Дата
1				
2				
3				